

簡易診断シート

記入日 年 月 日

No.

⑥施設用器具—屋外

No	設 問	評 不良←	価 →良好	備考欄
1	固定器具 バックネット、スコアボード他			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	本体、支柱にぐらつきがありますか	ある	ない	
2	競技用器具（固定式）バスケット装置、球技支柱他			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
3	競技用器具（移動式、置き式） バスケット台、ゴール、審判台他			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
4	競技用器具 陸上競技器具			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
5	遊具			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
	基礎のぐらつく箇所がありますか	ある	ない	
	使用時に異常な動きや、音がしますか	する	しない	
	錆が発生している部分がありますか	ある	ない	
<p>注 「器具の破損、変形」は安全上、器具ごとに重要度は異なりますが、ここでは確認できる全てを指します。特に遊具は、回転部の磨耗状態等に気を付けてください。</p> <p>注 「使用時の異常な動きや、音」とは、いつもと違う状態を指します。</p> <p>注 「錆の発生」は、屋外器具の耐久性において重要な項目です。ここでは確認できる全てを指します。</p> <p>*器具ごとのもっと詳しい点検項目を希望される場合は、財日本体育施設協会施設用器具部会発行の「スポーツ器具の正しい使い方と安全点検の手引き」を参照願います。</p>				

注：設問の網掛けの項目は利用者及び管理者に危険をおよぼす重要な部位です

簡易診断シート

記入日 年 月 日

No

⑦施設用器具—トレーニング機器

No	設 同	評 価		備 考 欄
		不良←	→良好	
1	フリーウエイト器具 バーベル、ベンチ類、ラック			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
	錆が発生している部分がありますか	ある	ない	
2	筋力トレーニングマシン ウエイト式、油圧・空圧式			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
	ワイヤー被服の剥れがありますか	ある	ない	
	使用時に異常な動きや、音がしますか	する	しない	
錆が発生している部分がありますか	ある	ない		
3	心肺持久力系マシン トレッドミル、バイク他			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	接続部にごたつきがありますか	ある	ない	
	使用時に異常な動きや、音がしますか	する	しない	
	表示に異常が出る場合がありますか	ある	ない	
錆が発生している部分がありますか	ある	ない		
4	体力測定器具			
	破損、変形がありますか	ある	ない	
	使用時に異常な動きや、音がしますか	する	しない	
	表示に異常が出る場合がありますか	ある	ない	

注 「器具の破損、変形」は、使用者が直接触れる場合が多いトレーニング器具においては、安全上重要な項目です。ここでは確認できる全てを指します。

注 「使用時の異常な動きや、音」とは、いつもと違う状態を指します。

*器具ごとのもっと詳しい点検項目を希望される場合は、各器具の「取扱い説明書」または、財日本体育施設協会施設用器具部会発行の「スポーツ器具の正しい使い方と安全点検の手引き」を参照願います。

注：設同の網掛けの項目は利用者及び管理者に危険をおよぼす重要な部位です

簡易診断シート

記入日 年 月 日

No

⑧ プール

No	設 問	評 価		備 考 欄
		不良 ←	→ 良好	
1	プールサイド			
	滑りやすいですか	滑りやすい	異常ない	
2	プール本体			
	割れや欠けがありますか	ある	ない	
3	プール水			
	異常に水位が下がっていますか	下がっている	異常ない	
	浮遊物や沈殿物がありますか	ある	ない	
	異常に濁っていますか	濁っている	濁っていない	
	水質は適正ですか	不適正	適性	
4	ラダーハンドル			
	しっかり固定されていますか	されていない	されている	
5	スタート台			
	しっかり固定されていますか	されていない	されている	
6	コースロープ			
	ワイヤーに錆やほつれがありますか	ある	ない	
	フロートに割れがありますか	ある	ない	
7	排水溝蓋			
	破損や欠けがありますか	ある	ない	
8	循環ポンプ			
	パッキンからの水漏れがありますか	ある	ない	
9	集毛器			
	浮遊物が詰まっていますか	詰まっている	いない	
10	塩素減菌器			
	薬品は充分ですか	不足している	充分である	
11	排・環水口			
	蓋は確実に固定されていますか	されていない	されている	
12	プールクリーナー			
	漏電遮断機の作動は確実ですか	確実でない	確実である	
	フィルターの目詰まりがありますか	ある	ない	
13	水深表示版、注意看板			
	正しい位置に明確に表示されていますか	されていない	されている	
14	その他			
	危険な場所がありますか	ある	ない	

注：設問の網掛けの項目は利用者及び管理者に危険をおよぼす重要な部位です